

Berita Acara Pemberian Penjelasan KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR FEB

Nomor : 1300.3/A7.UN62/SATPEL IV 2024 #849/LK.00.00/2-3/XII/2024

Pada hari ini, 2 Desember 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	18618025
Nama Tender	:	Konstruksi Gedung Parkir FEB
Nilai Total HPS	:	Rp. 19.744.367.791,44
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, sukses buat anda. Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download yaitu :

1. Para peserta tender agar mencermati semua isi dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.
2. Lembar data Kualifikasi adalah Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi dan diisi/upload pada data isian kualifikasi
3. Lembar Data Pemilihan adalah persyaratan teknis penawaran yang harus dipenuhi dan di-upload pada appendo
4. Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada spesifikasi teknis/KAK
5. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi daftar hitam
6. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, sebutkan bagian yang ditanyakan sesuai dengan yang ada dalam dokumen pemilihan secara jelas dan terperinci
8. Para peserta agar menggunakan waktu dan kesempatan untuk mengetahui hal ihwal pekerjaan ini melalui pelaksanaan pemberian penjelasan ini
9. Dengan berakhirnya pemberian penjelasan ini, para peserta dianggap telah membaca dan memahami seluruh isi Dokumen Pemilihan dan apabila terdapat perubahan setelah pelaksanaan pemberian penjelasan ini maka akan dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 612855025 2 Desember 2024 14:57

selamat siang, mohon izin bertanya apakah mobile crane bisa diganti dengan truck crane

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:31

Tidak diperbolehkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:03

Apakah diperbolehkan kapasitas peralatan utama dilebihkan dari yg sudah ditentukan ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 11:45

Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Jaminan Penawaran apakah bisa dari perusahaan Asuransi ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 14:40

Diperbolehkan dari perusahaan asuransi

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Jaminan penawaran ditujukan ke pokja apa ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:03

Sesuai nama pokja di LDP

Pokja Pemilihan: POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Jaminan penawaran asli dikirimkan kemana ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:04

Dikirim ke alamat pokja sesuai LDP :

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849

Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus UPN

Veteran Yogyakarta Jalan Padjadjaran 104

(Ringroad Utara) Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Apakah boleh jika melebihi masa berlaku Jaminan Penawaran ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:07

Diperbolehkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Apakah dipersyaratkan import ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:19

direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:04

Apakah dipersyaratkan TKDN ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:25

direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:05

Untuk upah, apakah harus UMR/UMK setempat ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:17

Sesuai RKS/Spesifikasi teknis, menggunakan UMK Kabupaten Sleman tahun 2024

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Apakah jaminan penawaran dapat menggunakan asuransi?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:22

Bisa menggunakan jaminan dari perusahaan asuransi

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:05

Untuk PPN apakah masih 11% atau sudah menggunakan 12% ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:22

PPN masih menggunakan 11%, jika pada tahun 2025 sudah berlaku PPN 12% maka akan dilakukan adendum

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Dalam perihal jaminan penawaran di LDP disebutkan pasal 23.4 bahwa penerbit jaminan dapat menggunakan :
23.4. Penerbit Jaminan Penawaran:

- a) Bank Umum;
- b) Perusahaan Penjaminan;
- c) Perusahaan Asuransi; atau
- d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan

Apakah jaminan penawaran dapat menggunakan asuransi?
Kalau jawaban pokja tidak boleh kenapa aturan pasal 23.4 ini dibuat???

Apakah jaminan penawaran dapat menggunakan asuransi?

Kalau jawaban pokja tidak boleh kenapa aturan pasal 23.4 ini dibuat???

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:25

Diperbolehkan dari perusahaan asuransi

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Untuk jaminan apakah kita dapat mengirimkan jaminan tersebut via ekspedisi jne/jnt/kantor pos? Dan apakah jaminan tersebut wajib sampai sebelum batas akhir pemasukan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:12

Jaminan penawaran boleh dikirimkan via ekspedisi jne/jnt/kantor pos. Untuk jaminan penawaran yang dikirim melalui POS/ekspedisi, yang dihitung adalah cap pos/tanggal pengiriman

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Apakah dipersyaratkan TKDN?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:24

direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Apakah TKDN menggugurkan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:29

direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Untuk peralatan apakah boleh melebihi kapasitas yang dipersyaratkan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:30

Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

- Bab

Pertanyaan Peserta 612557025 2 Desember 2024 09:05

Selamat Pagi Pokja ijin bertanya :

1. Apakah Jaminan Penawaran diperbolehkan dari Asuransi ?
2. Untuk mengantisipasi perubahan jadwal tender, apakah masa berlaku Jaminan Penawaran diperbolehkan ditambah 30 hari sejak berakhirnya jaminan tgl 10 Januari 2025 ?
3. Dalam LDP tertulis nama Pokja yg kurang lengkap. Jaminan Penawaran ditujukan kemana ?

Terimakasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:32

1. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi
2. Diperbolehkan
3. Dikirim ke alamat pokja sesuai LDP :

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849

Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus UPN

Veteran Yogyakarta Jalan Padjadjaran 104

(Ringroad Utara) Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta

- Bab

Pertanyaan Peserta 612523025 2 Desember 2024 09:05

Selamat Pagi Yth Pokja,

mohon ijin bertanya,

1. apakah boleh menambah jangka waktu jaminan penawaran, untuk antisipasi jadwal tender mundur?
2. apakah jaminan penawaran bisa menggunakan asuransi?
3. Untuk kapasitas peralatan utama yang terdapat pada LDP adalah kapasitas minimal? Apakah diperbolehkan melebihi kapasitas yang dipersyaratkan tersebut?
4. apakah jika tidak melampirkan TKDN akan menggugurkan?
5. apakah dipersyaratkan Daftar Barang Impor?
6. apakah dipersyaratkan surat dukungan bahan / material?
7. apakah dipersyaratkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan?
8. apakah dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018)?
9. apakah dipersyaratkan Surat Keterangan Tidak Pailit Yang di Keluarkan oleh Pengadilan Niaga?
10. apakah dipersyaratkan Surat Dukungan Readymix Beton, Surat Dukungan Pekerjaan Elektrikal, dan surat dukungan Kusen Alumunium?
11. apakah dipersyaratkan Surat kesanggupan untuk ditugaskan untuk personil?

Terima kasih banyak

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:33

1. Diperbolehkan
2. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi
3. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
4. direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan
5. direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan
6. Tidak dipersyaratkan surat dukungan
7. Tidak dipersyaratkan sertifikat BPJS ketenagakerjaan
8. Tidak dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018)
9. Tidak dipersyaratkan
10. Tidak dipersyaratkan surat dukungan
11. Tidak dipersyaratkan, tapi pokja akan melakukan klarifikasi kepada personel yang ditawarkan.

Dokpil , rks , kak - Bab LDP , LDK , RKS

Pertanyaan Peserta 612569025 2 Desember 2024 14:39

Selamat sore pokja

ijin bertanya beberapa pertanyaan :

1. apakah menggunakan alat yang kapasitas diatas persyaratan diperbolehkan ?
2. Untuk jaminan penawaran apakah bisa dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ?
3. Untuk dukungan elektrikal apakah dukungan per item pekerjaan secara rinci (merk) atau secara global keseluruhan pekerjaan elektrikal ?

Mohon penjelasannya, sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:33

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi
3. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

Dokpil , rks , kak - Bab LDP , LDK , RKS

Pertanyaan Peserta 612569025 2 Desember 2024 14:39

Selamat sore pokja

ijin bertanya beberapa pertanyaan :

1. apakah menggunakan alat yang kapasitas diatas persyaratan diperbolehkan ?
2. Untuk jaminan penawaran apakah bisa dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ?
3. Untuk dukungan elektrikal apakah dukungan per item pekerjaan secara rinci (merk) atau secara global keseluruhan pekerjaan elektrikal ?

Mohon penjelasannya, sebelumnya kami ucapkah terimakasih atas perhatiannya

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:32

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi
3. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

Dokpil , rks , kak - Bab LDP , LDK , RKS

Pertanyaan Peserta 612569025 2 Desember 2024 14:55

Selamat siang pokja,

ijin bertanya, apakah diperbolehkan jika peralatan diatas kapasitas ?

jaminan penawaran diperbolehkan diterbitkan oleh perusahaan asuransi ?

mohon penjelasan dan kami ucapkan terimakasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:29

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:03

Apakah dipersyaratkan metode dan jadwal ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 10:38

tidak dipersyaratkan penyampaian metode dan jadwal

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F. PERSYARATAN TEKNIS poin 3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan.

Sesuai dengan IKP 28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Point 29.12 c) (4) yang berbunyi : Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

dan (11) yang berbunyi : Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan: (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau (b) Referensi kerja dari Pejabat yang Penandatangan Kontrak.

PERTANYAAN:

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Apakah kami dapat memilih salah satu?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:27

Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja dan Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja

- Bab

Pertanyaan Peserta 612857025 2 Desember 2024 09:05

Mesin las diesel kap. 24 pk itu berapa hp ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:27

Sesuai konversi dari PK ke HP, monggo bisa dibuka di google

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Untuk Manajer Keuangan apakah boleh dari lulusan S1 Manajemen?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:28

Untuk evaluasi personel manajerial (Manajer keuangan) yang akan dievaluasi berdasarkan pengalaman personel, diperbolehkan lulusan S1 Manajemen

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:06

Mohon jangan dijawab sesuai DOKUMEN PEMILIHAN. TERIMAKASIH

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:30

Terima kasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:07

Apabila ada perbedaan antara LDP dan RKS yang digunakan acuan yang mana?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:28

Untuk persyaratan tender mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan, namun pada pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:07

Apakah pemasukan penawaran dapat diundur?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:30

Jadwal Upload Dokumen Penawaran sudah sesuai dengan ketentuan, minimal 3 hari kalender setelah pemberian penjelasan atau adendum (jika ada)

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:07

Ada perbedaan persyaratan kualifikasi perusahaan antara RKS dan LDP. Di RKS menyebutkan harus mempunyai ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015, ISO 18001 : 2017. Padahal persyaratan ISO itu untuk kualifikasi usaha besar. Sedangkan ini menengah. Mohon dapat dihapus atau dijelaskan dasar aturannya dari mana?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:24

Untuk proses tender, tidak dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018)

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:07

Di LDP tidak menyebutkan ada persyaratan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Tetapi di RKS menyebutkan persyaratan tersebut. Apakah tidak menyimpang dalam aturan dipersyaratkan yang tidak dicantumkan dalam LDP?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:23

Untuk persyaratan tender mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan, namun pada pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:07

Di LDP tidak menyebutkan ada persyaratan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Tetapi di RKS menyebutkan persyaratan tersebut. Apakah Persyaratan tersebut wajib dilampirkan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:23

Untuk persyaratan tender mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan, namun pada pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.

- Bab

Pertanyaan Peserta 612549025 2 Desember 2024 09:09

1. Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel Manajer Pelaksana/Proyek dengan SKK Kode MPK.02.002.8? Untuk mempermudah penyedia, mohon pokja menjawab "diperbolehkan/tidak diperbolehkan"
2. Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel Manajer Pelaksana/Proyek dengan SKK jenjang diatas yang disyaratkan pada LDP, yaitu SKK Kode MPK.02.003.9 atau SKK Kode MPK.02.006.9?
3. Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel Manajer Teknik dengan SKK jenjang diatas yang disyaratkan pada LDP, yaitu SKK Kode SIP.01.003.9?
4. Apakah boleh jika penyedia melampirkan alat dengan kapasitas diatas yang tertera di LDP?
5. Apakah pokja menghitung HEA untuk pemberian preferensi harga?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:23

1. Diperbolehkan menggunakan SKA 601 602 atau SKK Kode MPK.02.005.8 MPK.02.002.8
2. Diperbolehkan menggunakan SKK Kode MPK.02.006.9
3. Diperbolehkan menggunakan SKK Kode SIP.01.003.9
4. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
5. direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggururkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:09

Apakah dalam tender ini diwajibkan ada dukungan material?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:37

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:10

Surat Dukungan Elektrikal dalam RKS itu diwajibkan mempunyai sertifikasi pelatihan k3 elektrikal? Ini maksudnya sertifikat perusahaan atau perorangan?

Kalau PERUSAHAAN yang dikeluarkan instansi mana?

Kalau PERORANGAN kode berapa dan bunyi dalam SKK/SKA nya apa? TOLONG DIJELASKAN SECARA DETAIL

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:22

Untuk persyaratan tender Personel Manajerial mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612536025 2 Desember 2024 09:13

Selamat pagi POKJA

1. apakah untuk peralatan boleh menggunakan kapasitas yang diatasnya?
2. Untuk acuan penawaran menggunakan LDP atau RKS?
3. apakah diminta dukungan material pada saat upload penawaran? karena di RKS menyebutkan diminta dukungan material?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:26

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Untuk persyaratan tender mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan, namun pada pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.
3. Tidak diminta dukungan material saat upload penawaran

- Bab

Pertanyaan Peserta 612591025 2 Desember 2024 09:21

Kepada Yth

Pokja

Yang ingin kami tanyakan antara lain :

1. Untuk pekerjaan lift, pada RKS mencantumkan merk Fujitex/Mitsubishi, apakah bisa menggunakan merk lain ?
2. Ada perbedaan antara RKS dan dokumen pengadaan, yang mana harus di ikuti ?
3. Untuk personil Manager Proyek, di minta SKA 602 (Madya) Ahli Manajemen Proyek/SKK Kode MPK.02.005.8, sementara SKK yang terbit sekarang adalah Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi dengan sub klasifikasi Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek, apakah SKK ini bisa di gunakan ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:22

1. Tidak diperbolehkan, merk tersebut sudah memenuhi ketentuan minimal TKDN+BMP 40%

2. Untuk persyaratan tender mengacu ke LDP di Dokumen Pemilihan, namun pada pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.

3. Diperbolehkan menggunakan SKA 601 602 atau SKK Kode MPK.02.005.8 MPK.02.002.8

- Bab

Pertanyaan Peserta 612541025 2 Desember 2024 09:22

1. apakah jaminan boleh menggunakan asuransi?

2. untuk peralatan apakah boleh melebihi kapasitas di dokpil?

3. terkait dokumen RKS menyebutkan

- memiliki surat dukungan readymix beton, surat dukungan dari batching plant yang memiliki izin usaha industri (IUI) dan iso 5001

- memiliki surat dukungan elektrikal yang mempunyai sertifikat pelatihan K3 elektrikal

- surat dukungan kusen alumunium, dilampiri bukti penunjukan sebagai distributor.

apakah dukungan tersebut juga disampaikan saat penawaran atau saat ttd berkontrak?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:21

1. Jaminan boleh dari asuransi

2. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

3. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:22

apakah alat boleh melebihi kapasitas yg dipersyaratkan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:21

Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:22

apakah dalam tender ini dipersyaratkan dukungan material / bahan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:20

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:22

dalam RKS disebutkan "Memiliki Surat Dukungan Pekerjaan Elektrikal yang mempunyai sertifikasi Pelatihan K3 Elektrikal" mohon diperjelas substansi pekerjaan elektrikal yang dimaksud itu apa saja? apakah surat dukungan pekerjaan elektrikal yg dimaksud sama dengan dukungan subkon pekerjaan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:19

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:23

apakah disyaratkan dukungan material elektrikal?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:19

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:24

Untuk mobile crane apakah kami dapat menggunakan jenis Truck mountain Crane(TMC/Hyab Crane)

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:10

Tidak diperbolehkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:30

Dalam RKS disebutkan dukungan ready mix, apakah ada persyaratan merk tertentu untuk beton readymix tsb?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:18

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

dokpil - Bab ldk

Pertanyaan Peserta 612530025 2 Desember 2024 09:38

Selamat pagi yth bapak/ibu

BERIKUT PERTANYAAN YANG KAMI AJUKAN

MOHON DI JAWAB SECARA LUGAS DAN TEGAS (Tidak template "Sesuai Dokpil")

1. UMUM - Apakah ada syarat atau ketentuan lain diluar Dokumen Pemilihan?
2. UMUM - Apakah mensyaratkan Job Safety Analisis? Mengingat ada beberapa pokja yang mengevaluasi hal tersebut meskipun tidak disyaratkan pada Dokumen Pemilihan
3. PERSONEL - Apakah untuk personel harus melampirkan DRH dan Referensi atau boleh salah satu?
4. PERSONEL - Apakah untuk personel "Manajer Pelaksanaan/Proyek" boleh menggunakan SKK AHLI Ahli Madya Manajemen Konstruksi Jenjang 8? Mohon dijawab boleh/tidak

5. PERSONEL - Apakah untuk personel "Manajer Keuangan" boleh menggunakan personel dengan lulusan Sarjana Akuntansi?
6. PERSONEL - Apakah untuk personel boleh menggunakan SKK dengan jenjang di atas yang dipersyaratkan?
7. ALAT - Apakah boleh jika penyedia melampirkan alat dengan kapasitas di atas yang tertera di DokPil?
8. ALAT - Untuk peralatan mobile crane apakah boleh melampirkan mobile crane dengan kapasitas 25 ton namun hanya 1 unit saja?
9. Apakah Jaminan Penawaran boleh melebihi jangka Waktu yang di syaratkan?
12. Apakah Jaminan Penawaran boleh menggunakan asuransi?
13. RKK - Untuk RESIKO pada RKK apakah kecil, sedang atau besar?
14. Apakah tender ini mensyaratkan surat dukungan?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:17

1. Tidak ada
2. Job Safety Analysis Sesuai persyaratan di dalam RKK
3. Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja dan Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja
4. Diperbolehkan
5. Diperbolehkan
6. Diperbolehkan
7. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
8. Tidak diperbolehkan
9. Diperbolehkan
10. X
11. X
12. Diperbolehkan dari perusahaan Asuransi
13. Sesuai Rancangan Konseptual SMKK - Resiko Sedang
14. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:38

Surat Dukungan Elektrikal yang dimaksud dalam RKS itu mendukung pekerjaan elektrikal apa saja?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:15

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

LDP - Bab

Pertanyaan Peserta 612545025 2 Desember 2024 09:47

Kepada Yth.

Bapak/Ibu POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849

Ijinkan kami bertanya Bapak/Ibu Pokja, pertanyaan kami adalah sebagai berikut:

1. Untuk Peralatan Utama, Apakah di perbolehkan dan tidak menggugurkan jika kami melampirkan peralatan utama dengan kapasitas lebih tinggi dari kapasitas peralatan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan?
2. Untuk personal manajerial jabatan manajer Teknik, di RKS tercantum Pendidikan Sarjana, Teknik Sipil. Pertanyaan kami bolehkan jika kami melampirkan Pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur untuk Manajer Teknik?
3. Untuk kelengkapan pengalaman personal manajerial apakah harus melampirkan CV dan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau harus melampirkan juga Referensi Kerja, Referensi kerja dimaksud apakah dari Pengguna Jasa (PPK) atau dari Perusahaan ? atau boleh melampirkan salah satu saja yaitu antara CV atau referensi kerja.?
4. Untuk Personil Jabatan Manajer Proyek tertulis di dokumen tender harus memiliki SKA 602 (Madya) Ahli Manajemen Proyek/SKK Kode MPK.02.005.8 bolehkah kami memberikan SKK MPK.02.002.8 (Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi) Okupasi Manajemen Proyek/Konstruksi..?
5. Untuk Personil manajerial bolehkah dan tidak menggugurkan jika kami memberikan Tingkat Kualifikasi lebih tinggi dari yang di syaratkan ?
6. Di dalam RKS tercantum Surat Dukungan Material, yang kami tanyakan apakah Surat Dukungan Material tersebut wajib di upload (dilampirkan) pada saat penawaran, atau surat dukungan material tersebut diberikan pada saat sudah jadi pemenang tender (Pra SPPJ atau Pra Kontrak)..?
7. Di dalam RKS tercantum syarat kualifikasi penyedia jasa..diantaranya adalah harus memiliki Sertifikat ISO di sertai Laporan Audit ISO Tahun Terakhir, Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga, dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan kami apakah Syarat Kualifikasi tersebut WAJIB harus dimiliki oleh Penyedia Jasa, dan Dapat Menggugurkan jika tidak melampirkan syarat tersebut dalam Penawaran ?

Demikian Pertanyaan kami, atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:13

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Untuk personel manajerial, jurusan/kualifikasi pendidikan tidak dievaluasi
3. Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja dan Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja
4. Diperbolehkan menggunakan SKA/SKK Ahli Manajemen Konstruksi
5. Untuk personel manajerial, jurusan/kualifikasi pendidikan tidak dievaluasi, diperbolehkan menggunakan SKA /SKA lebih tinggi
6. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan. Surat dukungan material tersebut diberikan pada saat sudah jadi pemenang tender
7. Untuk proses tender, tidak dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018), Untuk proses tender tidak dipersyaratkan Sertifikat BPJS Ketenaga Kerjaan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:53

Apakah manajer pelaksanaan proyek dapat menggunakan SKK Manajemen Konstruksi?

Diperbolehkan

LDP - Bab

Pertanyaan Peserta 612545025 2 Desember 2024 09:54

Kepada Yth.

Bapak/Ibu POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849

Ijinkan kami bertanya Bapak/Ibu Pokja, pertanyaan kami adalah sebagai berikut:

1. Untuk Peralatan Utama, Apakah di perbolehkan dan tidak menggugurkan jika kami melampirkan peralatan utama dengan kapasitas lebih tinggi dari kapasitas peralatan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan?
2. Untuk personal manajerial jabatan manajer Teknik, di RKS tercantum Pendidikan Sarjana, Teknik Sipil. Pertanyaan kami bolehkah jika kami melampirkan Pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur untuk Manajer Teknik?
3. Untuk kelengkapan pengalaman personal manajerial apakah harus melampirkan CV dan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau harus melampirkan juga Referensi Kerja, Referensi kerja dimaksud apakah dari Pengguna Jasa (PPK) atau dari Perusahaan ? atau boleh melampirkan salah satu saja yaitu antara CV atau referensi kerja.?
4. Untuk Personil Jabatan Manajer Proyek tertulis di dokumen tender harus memiliki SKA 602 (Madya) Ahli Manajemen Proyek/SKK Kode MPK.02.005.8 bolehkah kami memberikan SKK MPK.02.002.8 (Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi) Okupasi Manajemen Proyek/Konstruksi..?
5. Untuk Personil manajerial bolehkah dan tidak menggugurkan jika kami memberikan Tingkat Kualifikasi lebih tinggi dari yang di syaratkan ?
6. Di dalam RKS tercantum Surat Dukungan Material, yang kami tanyakan apakah Surat Dukungan Material tersebut wajib di upload (dilampirkan) pada saat penawaran, atau surat dukungan material tersebut diberikan pada saat sudah jadi pemenang tender (Pra SPPJ atau Pra Kontrak)..?
7. Di dalam RKS tercantum syarat kualifikasi penyedia jasa..diantaranya adalah harus memiliki Sertifikat ISO di sertai Laporan Audit ISO Tahun Terakhir, Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga, dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan kami apakah Syarat Kualifikasi tersebut WAJIB harus dimiliki oleh Penyedia Jasa, dan Dapat Menggugurkan jika tidak melampirkan syarat tersebut dalam Penawaran ?

Demikian Pertanyaan kami, atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:10

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
2. Untuk personel manajerial, jurusan/kualifikasi pendidikan tidak dievaluasi
3. Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja dan Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja
4. Diperbolehkan menggunakan SKA/SKK Ahli Manajemen Konstruksi
5. Untuk personel manajerial, jurusan/kualifikasi pendidikan tidak dievaluasi, diperbolehkan menggunakan SKA /SKA lebih tinggi
6. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan. Surat dukungan material tersebut diberikan pada saat sudah jadi pemenang tender
7. Untuk proses tender, tidak dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018), Untuk proses tender tidak dipersyaratkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612702025 2 Desember 2024 14:31

Selamat siang Bapak/Ibu

Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan sbg berikut :

1. Untuk personil manajer proyek boleh di gnti dengan SKK Manajemen Konstruksi?
2. Untuk lelang ini apakah mensyaratkan nilai TKDN?
3. Untuk lelang tersebut apakah di perlukan surat dukungan material sesuai yg tertera di rks ?
4. Untuk jaminan pemeliharaan boleh kan di terbitkan dari asuransi ?
5. Untuk kapasitas peralatan apakah diperbolehkan lebih dari yg di syarkan ?
6. Untuk resiko k3 sedang atau menengah ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:36

1. Diperbolehkan
2. direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK menghitung TKDN, jika tidak melampirkan tidak menggugurkan penawaran, Preferensi harga tidak diberikan
3. Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan
4. Diperbolehkan dari perusahaan asuransi
5. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas
6. Sesuai Rancangan Konseptual SMKK, resiko pekerjaan SEDANG

- Bab

Pertanyaan Peserta 612847025 2 Desember 2024 09:05

Untuk personil apakah cukup melampirkan isian personil dan daftar riwayat hidup saja? Atau harus melampirkan referensi dari pemberi kerja? Atau cukup salah satu saja?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:25

Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja dan Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:26

Untuk dokumen penawaran personel manajerial diperbolehkan menggunakan daftar riwayat hidup atau referensi dari pemberi kerja, tapi jika diperlukan klarifikasi, peserta wajib menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja sesuai daftar riwayat pekerjaan atau referensi dari pemberi kerja. Pokja akan melakukan klarifikasi dari pemberi kerja

- Bab

Pertanyaan Peserta 612631025 2 Desember 2024 09:07

Pagi Pokja

Utk dukungan ektrikal itu dari badan usaha atau perorangan yg punya sertifikat eltrikal

Dan apakah bisa pakai sertifikat listrik tegangan rendah

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:31

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:31

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

- Bab

Pertanyaan Peserta 612519025 2 Desember 2024 09:23

Surat dukungan pekerjaan elektrikal yang dimaksud dalam RKS apakah mendukung sub pekerjaan elektrikal? bukan material elektrikal?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:20

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:20

Pada saat proses tender, tidak dipersyaratkan surat dukungan

DOKPIL LDP - Bab LDP

Pertanyaan Peserta 612569025 2 Desember 2024 14:42

Selamat siang pokja

kami ingin mrnyakan, apakah diperbolehkan mengajukan peralatan yang diatas kapasitas ?

mohon penjelasannya , terimakasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:33

Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849 2 Desember 2024 17:34

Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak mengganggu produktivitas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL IV 2024 #849